МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
по Мартыновскому району**
346660, Мартыновский район, сл. Б-Мартыновка,
пер. Энергетиков, 9

тел. (86395) 2-18-09, fax (86395) 2-18-09
E-mail: 60gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

29.04.2021 г. № 86
На № _____ от _____

Исполняющему обязанности
директора Государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской
области "Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних сл. Б-
Мартыновка"

С.Н. Семидоцкому

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 240-12/2021/4
об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

29 апреля 2021 г. сл. Б-Мартыновка

Я, Главный государственный инспектор Мартыновского района по пожарному надзору - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Радько Дмитрий Викторович, рассмотрев постановление № 240-12/2021/3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 29 апреля 2021 года, в виде предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица - заместителя директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Б-Мартыновка" Семидоцкого Сергея Николаевича, нарушившего 18.04.2021 года в зданиях, сооружениях и территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Б-Мартыновка", расположенного по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, пер. Спортивный, 30, требования пожарной безопасности, а именно:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

2. При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, содержащих требования пожарной безопасности руководитель организации не организовал проведение внепланового противопожарного инструктажа (п. 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 26

Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");

3. Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 6 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

4. Отсутвует (не представлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30, 42, 54, 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

5. После включения автоматической пожарной сигнализации система дублирующая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации не передала сигнал о пожаре в подразделение пожарной охраны (ч. 7 ст. 83. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

УСТАНОВИЛ:

Вышеперечисленные нарушения, повлекшие за собой совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, стали возможными в результате несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление в течении месяца со дня его получения;

2. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения;

3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, в письменном виде сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области в месячный срок со дня получения представления.

Также разъясняю, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор Мартыновского района
по пожарному надзору - начальник ОНД и ПР по Мартыновскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Радько Д.В.

Один экземпляр представления получил(а): исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Б-Мартыновка" Семидоцкий Сергей Николаевич [redacted]
(должность, Ф.И.О. подпись)

«29» апреля 2021 года.

Министерство труда и социального развития Ростовской области
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
сл. Большая Мартыновка»
(ГБУСОН РО «СРЦ сл. Большая Мартыновка»)

346660, Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина, д. 64
ОГРН 1026101185109, ИНН 6118007185, телефон: 8(86395) 21956,
факс: 8(86395) 21462, e-mail: mzsps@donpac.ru

Исх. № 173
от 28.05.2021 г.

Начальнику ОНД и ПР
по Мартыновскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ростовской области
майору вн. службы Д. В. Радько

Представление начальника ОНД и ПР по Мартыновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области № 240-12/2021/4 от 29.04.2021 г. рассмотрено директором ГБУСОН РО "СРЦ сл. Б. Мартыновка" Воробьевой Е. Н. совместно с заместителем директора учреждения Семидоцким С. Н., в отношении которого было назначено административное наказание в виде предупреждения.

Для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, учреждением проведена следующая работа:

1. Инструкция о мерах по пожарной безопасности приведена в соответствие с требованиями, установленными р.XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

2. Проведен внеплановый противопожарный инструктаж с работниками учреждения.

3. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с установленными требованиями.

4. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. В адрес организации, осуществляющей оказание услуг по техническому обслуживанию абонентских комплексов системы "Лавина GSM", 15.04.2021 г. направлена претензия о принятии мер для устранения неполадок в работе системы, неполадки устранены.

Директор Е. Н. Воробьева